

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN DA LIỄU HÀ NỘI

Số: 171 /TB - BVDL

V/v: Thông báo mời chào giá Lắp đặt
bổ sung thiết bị báo cháy nhà Cầu,
nhà C - Bệnh viện Da liễu Hà Nội

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị có chức năng lắp đặt bổ sung thiết bị báo cháy nhà Cầu,
nhà C - Bệnh viện Da liễu Hà Nội

Bệnh viện Da liễu Hà Nội hiện tại đang có nhu cầu lắp đặt bổ sung thiết bị báo
cháy nhà Cầu, nhà C, địa chỉ 79B Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám
- thành phố Hà Nội.

Để có cơ sở tham khảo xây dựng dự toán kinh phí lắp đặt bổ sung thiết bị báo cháy
nhà Cầu, nhà C, - Bệnh viện Da liễu Hà Nội

Bệnh viện kính mời các Công ty, đơn vị, doanh nghiệp có khả năng lắp đặt bổ
sung thiết bị báo cháy nhà Cầu, nhà C đến khảo sát và gửi chào giá về bệnh viện.
(Có bảng nội dung chi tiết đính kèm)

Công ty tham dự chào giá xin lưu ý là công ty phải có đủ năng lực thực hiện hợp
đồng.

Hồ sơ xin được gửi về địa chỉ: Bệnh viện Da liễu Hà Nội, số 79B Nguyễn Khuyến,
phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám - thành phố Hà Nội.

Người nhận và liên hệ: Trần Văn Thuận Điện thoại: 0943999289

Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 02 tháng 3 năm 2026 đến trước 16 giờ 30 phút ngày
06 tháng 3 năm 2026.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CN-TT, Website bệnh viện;
- Lưu: VT. (Thuận)



Trưởng phòng TCHC
Nguyễn Thị Bích Liên

Bảng nội dung chi tiết kèm theo thông báo số: 171 /TB – BVDL ngày 02 tháng 3 năm 2026 của Bệnh viện Da liễu Hà Nội

STT	Vật tư & Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng hợp đồng	Vị trí
1	Cung cấp lắp đặt đầu báo khói thường	Cái	24	Tầng 1 có 5 cái. Tầng 2 có 7 cái. Tầng 3 có 7 cái. Tầng 4 có 5 cái
2	Dây tín hiệu chống cháy 2*1.5	M	485	
3	Đèn báo cháy phòng	Cái	12	Tầng 1 có 3 cái. Tầng 2 có 4 cái. Tầng 3 có 3 cái. Tầng 4 có 2 cái
4	Vật tư phụ, ống cứng, ống mềm, cắt, măng xông, hộp, cắt...	Gói	1	
5	Di chuyển lắp đặt điện trở	Cái	6	Tầng 1 có 2 cái. Tầng 2 có 2 cái. Tầng 3 có 2 cái
6	Thi công lắp đặt	Công	12	

