

Số: 332/TB-BVDL

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2026

V/v: Mời chào giá cung cấp máy điều hoà
nhiệt độ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp máy điều hoà nhiệt độ

Bệnh viện Đa liễu Hà Nội có nhu cầu mua sắm máy điều hoà nhiệt độ cho cơ sở 1 và cơ sở 2 của bệnh viện. Để là cơ sở tham khảo xây dựng dự toán kinh phí mua sắm, bệnh viện kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp máy điều hoà nhiệt độ chào giá theo các nội dung sau:

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy điều hoà nhiệt độ Model: NIS-C12R2U51 <i>Thông số kỹ thuật:</i> Loại một chiều inverter Công suất lạnh: 12000(3400~13000) BTU Điện năng tiêu thụ: 1200(200-1300) W Cường độ dòng điện: 5.8(1.0-6.0) A - Nguồn điện 1 pha Lưu lượng gió dàn lạnh: 660/576/525 m3/h Độ ồn dàn lạnh/ nóng: 42/52 Môi chất lạnh: R32 Khối lượng dàn lạnh/Nóng: 8/17	Bộ	09
2	Điều hoà nhiệt độ Model: NIS-A12R2T29 <i>Thông số kỹ thuật:</i> Loại hai chiều inverter Công suất lạnh: 12000(3412~12,624) BTU Điện năng tiêu thụ: 1250(220-1500) W Cường độ dòng điện: 6.5(1.0-7.0) A - Nguồn điện 1 pha Lưu lượng gió dàn lạnh: 660/500/370 m3/h Độ ồn dàn lạnh/ nóng: 34/49 Môi chất lạnh: R32 Khối lượng dàn lạnh/Nóng: 8.5/19	Bộ	05



<p>3</p>	<p>Điều hoà nhiệt độ Model: NIS-A18R2T29 <i>Thông số kỹ thuật:</i> Loại một chiều inverter Công suất làm lạnh: 18000(4265~20130) BTU Công suất sưởi ấm: 18000(4265~20740) BTU Điện năng tiêu thụ: 1574(330~2350) W Nguồn điện 1 pha, 220-240 V, 50-60 Hz Lưu lượng gió: 820/820 m3/h Độ ồn dàn lạnh/ nóng: 40/37/33 dB Môi chất lạnh: R32 Khối lượng dàn lạnh/Nóng: 11/35</p>	<p>Bộ</p>	<p>09</p>
<p>4</p>	<p>Điều hoà nhiệt độ Model: NIS-C24R2U51 <i>Thông số kỹ thuật:</i> Loại một chiều inverter Công suất lạnh: 22500(6100~22700) BTU Điện năng tiêu thụ: 2300(230~2450) W Cường độ dòng điện: 11 (1~12) A - Nguồn điện 1 pha Lưu lượng gió dàn lạnh: 1300/1100/1010 m3/h Độ ồn dàn lạnh/ nóng: 51/57 Môi chất lạnh: R32 Khối lượng dàn lạnh/Nóng: 13/28.5</p>	<p>Bộ</p>	<p>09</p>
<p>5</p>	<p>Điều hoà nhiệt độ Model: NIS-A24R2T29 <i>Thông số kỹ thuật:</i> Loại hai chiều inverter Công suất lạnh: 24000(6240~26680) BTU Công suất sưởi: 24000(6240~27160) BTU Điện năng tiêu thụ: 2099(410-2800) W Cường độ dòng điện: 9.8(2.3-13)A - Nguồn điện 1 pha Lưu lượng gió dàn lạnh: 1100/1000/920 m3/h Độ ồn dàn lạnh/ nóng: 42/57 Môi chất lạnh: R32 Khối lượng dàn lạnh/Nóng: 17/25</p>	<p>Bộ</p>	<p>05</p>



Công ty tham dự chào giá phải có đủ năng lực thực hiện hợp đồng.

Báo giá được gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức hành chính – Bệnh viện Da liễu Hà Nội, số 79B Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội.

Mọi chi tiết liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính . SĐT: 02438430960

Thời gian nhận báo giá: Trước 16 giờ 30 phút ngày 16 tháng 04 năm 2026.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổ CNTT, Website Bệnh viện
- Lưu: VT, TCHC^(Lan) *lv*



Nguyễn Thị Bích Liên

